

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Нехаевскому,
Новониколаевскому и Урюпинскому районам УНД и ПР**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

403111, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. М. Горького, 78. E-mail: urup-ond-042@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 13/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

«Урюпинский агропромышленный техникум»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

(ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум»)

(гражданина); владельца собственности, имущества и т.п.)

на основании распоряжения (приказа) Врио главного государственного инспектора ОНД и ПР по Нехаевскому, Новониколаевскому и Урюпинскому районам старшего лейтенанта внутренней службы С.В. Глазунова от «15» февраля 2017 года № 13, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 9 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. 03.04.2017 г., с 9 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 26.04.2017 года (2 рабочих дня / 3 часа) государственным инспектором пожарного надзора по Нехаевскому, Новониколаевскому и Урюпинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области старшим лейтенантом внутренней службы Е.С. Ловкисом проведена проверка в помещениях и на территории: ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум» по адресу: 403111, Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Разливаева, 6.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Оборудовать автоматической пожарной сигнализацией помещение раздевалки работников столовой общественно-бытового корпуса и установить в корпусе теоретических занятий в помещениях учительской дублирующие пожарные дымовые извещатели.	ч.ч.2,3 ст.4, ч.2 ст. 54 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 38 табл.3 НПБ 110-03, п. 13.3.2 СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	26.07.2017	
2.	В здании общежития разблокировать и обеспечить пожаробезопасное функционирование поэтажных эвакуационных выходов (дверей).	Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ» (далее - ППР) п. 36 (б) ППР	26.07.2017	

3.	Заменить неисправные огнетушители с истекшими сроками заряда (в корпусе теоретических занятий в фойе второго этажа, в корпусе общежития в слесарном помещении первого этажа).	п. 70 ППР	26.07.2017	
4.	Привести в пожаробезопасное состояние электропроводку в здании общежития на первом этаже коридора и слесарных помещениях, а также в общественно-бытовом корпусе в помещении спортивного зала.	п. 42 (а, б) ППР	26.07.2017	
5.	В помещениях столовой (коридора, склада) общественно-бытового корпуса, корпуса теоретических занятий (фойе второго этажа), корпуса общежития (на лестничных маршах и этажах) оборудовать эксплуатируемые светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п. 42 (в) ППР	26.07.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Нехаевскому,
Новониколаевскому и Урюпинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)

Е.С. Ловкис

государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» *август* 2017 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]

(подпись)

«26» *август* 2017 г.

Директор ГБПОУ «Урюпинский
агропромышленный техникум»

(должность, фамилия, инициалы)

Рыков Михаил Юрьевич